



מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד 30030 טל. 04-8478111, פקס: 04-8478134

אתר האינטרנט: [HTTP://www.zvulun.org.il](http://www.zvulun.org.il)

תאריך – 24.05.2020

לכבוד משתתפי מכרז 15/2020

מכרז פומבי מס' 15/2020 אספקה, תכנון התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית תשובות לשאלות הבהרה

1. להלן שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי המועצה ומענה המועצה.

מס"ד	מס' עמ'	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1.	6	2.1.8	נבקש לאפשר הגשת ערבות מטעם חברות הביטוח	תשומת לב המציעים – קיימת אפשרות חלופית לערבות בנקאית כמפורט בסעיף. " לחלופין, יצרף המציע להצעה שיק בנקאי או שיק של המציע, בסך של 25,000 ₪ לטובת המועצה, מועד פרעון מיידי ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז".
2.	9	9.1.1	נבקש לעדכן מחירים בהתאם למפורט: 1.הקמה תכנון, אספקה והקמה למערכת המורכבת מממיר סטרינג עם פאנל טיר 1 - 3,600 ₪ 2.הקמה תכנון, אספקה והקמה למערכת המורכבת מממיר סטרינג עם פאנל smsl - 3,700 ₪ 3. תכנון, אספקה והקמה למערכת המורכבת מממיר עם אופטימיזציה ברמת זוג פאנלים עם פאנל טיר 1 – 3,800 ₪ 4. תכנון, אספקה והקמה למערכת המורכבת מממיר עם אופטימיזציה ברמת זוג פאנלים עם פאנל SMSL – 3,900 ₪	הבקשה נדחית
3.	10	9.1.2	נבקש לעדכן את מחיר התחזוקה לשנה – 90 ₪	הבקשה נדחית
4.	26	5.8	1. נבקש הבהרתם לסעיף, ככל שיושלמו העבודות במועד שנקבע בצו תחילת העבודה לא ישולם כל פיצוי למזמינה. 2. ובכל מקרה נבקש כי יינתן לספק גרייס של 14 ימים להשלים את העבודות הנדרשות טרם החלת	1. הסעיף מדבר על עיכוב בביצוע העבודות. מאליו ברור כי סעיף זה אינו רלבנטי כאשר עומדים בזמנים. 2. הבקשה מתקבלת. בגין עיכוב של עד 14 ימים קלנדריים – לא יושת פיצוי מוסכם ע"פ סעיף זה.

	הפיצוי המוסכם.			
5.	נבקש כי העסקת מנהל עבודה באתר יהיה בהתאם לדרישות הקבועות עפ"י דין.	5.11	26	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
6.	נבקש לבטל סעיף זה	7.9	29	ראשית יצוין כי כפי שהובהר במסמכי המכרז, אין מניעה לערוך סיור עצמאי בשטח. על המציעים לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת הצעה ע"פ שיקול דעתם. ראו נוסח מתוקן של סעיף 7.9 – 7.9 כי היא בדקה את הגגות וסביבותיהם את דרכי הגישה והתשתיות בגגות בסמוך להם, וכן את כל המידע ביחס לעבודות ולהסכם. עבודות איטום גגות – יהיו בתוספת תשלום ע"פ סעיף 16.2. מובהר כי ככל שהקבלן יפגע באיטום קיים, עלות תיקון הנ"ל הינה על חשבון הקבלן.
7.	נבקש כי העסקת מנהל עבודה באתר יהיה בהתאם לדרישות הקבועות עפ"י דין.	8.1.2	29	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
8.	נבקש כי התפוקה השנתית המקסימלית תהיה 1650 קו"ש"ט	8.1.7	30	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
9.	נבקש לבטל סעיף זה	12.1	31	ראו נוסח מתוקן של הסעיף – 12.1 המתקינה מצהירה שניתנה לה אפשרות ו/או שהיא ביקרה ובדקה את אתרי העבודה וכן את סביבותיו העשויות להיות מושפעות מן העבודות, לרבות דרכי הגישה, הובלת הציוד וכן את כל הסיכונים, המקרים האפשריים ונסיבות אחרות העשויות להשפיע על ביצוע העבודות.
10.	נבקש לבטל סעיף זה	12.2	31	הבקשה נדחית.
11.	נבקש כי שלב ב' המפורט בטבלת אבני הדרך ישולם תוך 30 יום	13.2.5	32	הבקשה נדחית.
12.	נבקש כי בגין עבודות נוספות בהתאם למפורט בסעיף תינתן ההנחה עפ"י מחירון ל"דקל" פחות 12%	16.2	34	הבקשה מאושרת. בסעיף 16.2 להסכם יתוקן במקום דקל פחות 20%, דקל פחות 12%. מובהר בזאת כי הזזת/העתקת עד 5 מזגנים – ללא תשלום נוסף.
13.	נבקש כי תשלום עבור אגרות חח"י יחול על המזמינה	18.1	35	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
14.	נבקש כי ככל שידרשו הזזת מתקנים על הגג תמחור העבודה זו יהיה בהתאם למפורט בסעיף 12 לעיל	18.1	35	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
15.	נבקש להבהיר כי למתקינה אין אחריות לקבלת היתר "טופס 4"	18.10	35	אין צורך בטופס 4 בפרויקט, היתר הפעלה נדרש
16.	נבקש כי התפוקה השנתית המקסימלית תהיה 1650 קו"ש"ט	21	37	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
17.	נבקש כי ערבות הבדק תהיה לתקופה של 12 חודשים ותוארך בהתאם	22.4	38	הבקשה מאושרת.

18.	38	22.5	נבקש לבטל סעיף זה	הבקשה נדחית.
19.	38	22.9	נבקש כי התפוקה השנתית המקסימלית תהיה 1650 קו"ש"ט	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
20.	50	11	נבקש כי ככל שידרשו הזזת מתקנים על הגג תמחור העבודה זו יהיה בהתאם למפורט בסעיף 12 לעיל	ע"פ סעיף 16.2 בהסכם. מובהר בזאת כי הזזת/העתקת עד 5 מזגנים – ללא תשלום נוסף
21.	52		נבקש כי עבודות נוספות יתומחרו בהתאם למפורט בסעיף 12 לעיל	אישור כיבוי אש למערכת הסולארית, לא לכל המבנה. למען הסר ספק, הנ"ל באחריות ועל חשבון הקבלן. חיבור למערכת/רכזת קיימת כלול במחיר בהנחה שלא נדרש לשנות רכזת. ככל שתידרש שינוי רכזת – הנ"ל באחריות ועל חשבון המועצה.
22.	53		נבקש כי עבודות נוספות כדוגמת הזזת מזגנים, גיזום עצים יתומחרו בנפרד כעבודות נוספות בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל	ע"פ סעיף 16.2 בהסכם. מובהר בזאת כי הזזת/העתקת עד 5 מזגנים – ללא תשלום נוסף.
23.	8	5.3	בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "לעניין אישור ביטוח העבודות הקבלנית – המציע ימציא אישור זה עם תחילת מועד העבודות בפועל ו/או הבאת ציוד לאתר ביצוע העבודות, המוקדם מבין המועדים".	מקובל
24.	36	19	1. סעיף 19.1 א. שורה 1- לאחר המלל: "אחראית", יש להוסיף את המלל: "על פי דין". ב. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "בין אם נזק ישיר או עקיף". 2. סעיף 19.2 – שורה 2 – לאחר המילה: "אחראית" יש להוסיף את המלל: "על פי דין". 3. סעיף 19.3 – יש למחוק את הסעיף. 4. סעיף 19.4 א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "לפצות ו/או". ב. שורה 1- יש למחוק את המלל: "בתוך 7 ימים" ולכתוב: "תוך זמן סביר". ג. שורה 2-3 – יש למחוק את המלל: "ו/או אי קיום...או מקצתם". ד. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "או פיצוי". ה. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "תוך זמן סביר" ולכתוב: "מיד". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "שיפוי כאמור יהא כפוף לפסק דין חלוט".	1. הבקשה נדחית לסעיפים א + ב. 2. הבקשה נדחית. 3. הבקשה נדחית. 4. א. הבקשה נדחית. ב. יתוקן ל- 14 ימים. ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשה נדחית. ה. המונח תוך זמן סביר יתוקן וירשם במקומו בסמוך לאחר. החלק השני של בקשתכם בסעיף זה נדחה.

25.			הגבלת אחריות מובהר ומוסכם כי חבות המתקינה ואחריותה בכל מקום בו נושאת המתקינה באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) המזמינה הודיעה למתקינה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה למזמינה לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמה ובמקומה ו/או ללא אישור של המתקינה מראש ובכתב (3) בשום מקרה המתקינה לא תישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות המתקינה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם תישא המתקינה על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה במסגרת מכרז זה, והמזמינה פוטר את המתקינה ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.	נבקש להוסיף את הסעיף הבא
26.	73	1	א. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "מתן האישור ל". ב. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "יציאת המבוטח...מאתר העבודות". ג. שורה 4 – יש למחוק "5" ולכתוב: "3". ד. שורה 4-5 – יש למחוק את המלל: "ויציאת המבוטח...מאתר העבודות". ה. שורה 9-10 – יש למחוק את המלל: "או כמוטב ...הביטוח" ולכתוב: "ובלבד שהאמורים קשורים לביצוע העבודות".	א. לא מקובל ב. לא מקובל ג. מקובל ד. לא מקובל ה. מקובל
27.	73	3	א. שורה 2- לאחר המלל: "על פי הפרק" יש להוסיף את המלל: "וזאת לעניין הרחבת רוכש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים ובלבד שהרכוש תחת ההרחבות כאמור הינו של מבקש האישור". ב. שורה 3-5 – יש למחוק את כל המשפט ועד סוף הסעיף, החל מ: "מבקש האישור יעביר למבוטח...הנקובה בפוליסה".	א. לא מקובל ב. לא מקובל
28.	73	4	א. שורה 13 – יש למחוק את המלל: "7 ימים".	א. מקובל ב. לא מקובל

	ב. שורה 20-21 – יש למחוק את המלל: "בנוסף מוסכם...המבוטח במועד".			
29.	א. שורה 3- ישל מחוק את המילה: "מיד". ב. שורה 4 – לאחר המלל: "להגישה למבטחים" יש להוסיף את המלל: "ובלבד שאין בכך כדי לפגוע באינטרס המבוטח" ג. סעיף 6-7 – יש למחוק את המלל: "סכומים אלה...הסכם זה" (הדרישה אינה רלוונטית מקום בו המבוטח הוא זה שעורך את ביטוח העבודות).	5	74	
30.	א. שורה 9 – יש למחוק את המלל: "ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור". ב. שורה 9-10 – יש למחוק את המלל: "בכל ביטוח חבות נוסף...אחריות צולבת".	7	74	
31.	א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "בשמו ובשם הבאים מטעמו". ב. שורה 1- ישל מחוק את המלל: "ואת הבאים מטעם מבקש האישור". ג. שורה 2- יש למחוק את המילה: "היועצים" (בשני המקומות בסעיף). ד. שורה 5 – יש למחוק את המלל: "ו/או". ה. שורה 5-6 – יש למחוק את המלל: "(ומבלי לגרוע..., וכן מאחריות לאבדן או נזק". ו. שורה 8 – יש למחוק את המלל: "ו/או ביטוח חסר...הפוליסות)". ז. שורה 12-14 – יש למחוק את כל הספקה, החל מהמלל: "היה ותעלה...לרבות הוצאות משפטיות".	8	74	
32.	נבקש למחוק את הסעיף	9	74	לא מקובל
33.	נבקש למחוק את הסעיף	10	74	לא מקובל
34.	א. שורה 3 – לאחר המלל: "העסקתם, כי", יש למחוק את המלל: "הינם מקיימים...בשינויים המחויבים", ולכתוב: "הם עורכים ביטוחים נאותים". ב. עמוד 75 – שורה 1-7 – יש למחוק את שתי הפסקאות, החל מהמלל: "למעם הסר ספק...ההוצאות המשפטיות".	11	74	א. מקובל ב. לא מקובל
35.	נבקש למחוק את הסעיף	12	75	לא מקובל
36.	נבקש למחוק את הסעיף	13	75	לא מקובל
37.	נבקש למחוק את הפסקה השלישית, החל מהמלל: "המבוטח מצהיר בזאת...בתוך 10 ימים כאמור".	14	75	לא מקובל
38.	1. <u>סעיף 15.1</u> א. שורה 1 – יש למחוק את המלל: "שוכרים...מבוצעות העבודות". ב. שורה 2- יש למחוק את המלל: "מפקח/מנהל...עובדי המבוטח)" ג. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "או	15	76 77 78	1.א. לא מקובל 1.ב. לא מקובל 1. לא מקובלת המחיקה. מקובלת התוספת. 2. לא מקובל

3.4+5 יש להשאיר את המינימום. מקובל להוסיף מקסימום	כמוטב...הביטוח" ולכתוב: "ובלבד שהינם קשורים לביצוע העבודות". 2. סעיף 15.1.1.1 – יש למחוק את המלל: "מינימום 1,000,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 900,000 ₪". 3. סעיף 15.1.1.2 – יש למחוק את המלל: "מינימום 200,000" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". 4. סעיף 15.1.1.3 – יש למחוק את המלל: "מינימום 200,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". 5. סעיף 15.1.1.4 – יש למחוק את המלל: "מינימום 250,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". 639. סעיף 15.1.1.5 – יש למחוק 50,000 ₪ ולכתוב: 40,30,000 ₪". 7. סעיף 15.1.1.9 – יש למחוק מינימום 500,000" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". 8. בספקה המודגשת: "יש למחוק את המילה: "לעבודות" ולכתוב: "לרכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים אשר שייד למבקש האישור" 9. פרק ב' – צד שלישי – סעיף 15.1.2.2 – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "בגבול אחריות בסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח". 10. פרק ב' – צד שלישי – סעיף 15.1.2.3 – יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מסך", בסוף הסעיף, יש להוסיף "למקרה ולתקופת ביטוח" 11. פרק ב' – צד שלישי – סעיף 15.1.2.4 – יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מסך" ובסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למקרה ולתקופת ביטוח". 12. סעיף 15.1.3 – חבות מעבידים א. יש למחוק את המלל: "ו/או" ולכתוב: "ו". ב. יש למחוק את כל הפסקה המתחילה במלל: "הפרק לא יהיה...העסקת נוער" (לא רלוונטי לביטוח העבודות הקבלניות". 13. סעיף 15.2 – אחריות מקצועית א. שורה 2- יש למחוק את המלל: "ו/או הפועלים מטעם המבוטח" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו". ב. שורה 5 – יש למחוק את המלל: "ו/או את המפקח/מנהל הפרוייקט". ג. שורה 6 – יש למחוק את המלל: "מי מהם" ולכתוב: "עליו". ד. שורה 6 – יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעם המבוטח...מנהל הפרוייקט", ולכתוב: "עובדיו ומנהליו". ה. שורה 9 – יש למחוק את המלל: "או מעילה באמון". יש לציין תת גבול			
6. לא ברורה הבקשה				
7. לא מקובל				
8. לא מקובל				
9. מקובל				
10. לא מקובלת המחיקה. מקובלת התוספת.				
11 כנ"ל				
12. א. מקובל ב. לא מקובל				
13. א. יאפשר רק לאחר זכייה בכפוף להצהרת הזוכה כי אינו מעסיק קבלני משנה בביצוע העבודות. ב. לא מקובל ג. לא מקובל ד. ראו מענה בא. לעיל ה. מקובל ו. מקובל ז. לא מקובל				
ח. לא מקובל				
ט. מקובל				
13. א. לא מקובל ב. מקובל				
ג. לא מקובל				
ד. לא מקובל				
14. לא מקובל				
15. ההערה לא ברורה.				
16. א. מקובל				

ב. לא מקובל	אחריות להרחבה זו בסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח".			
17. א. מקובל	ו. שורה 9 – לאחר המלל: "אבדן מסמכים – יש לציין את המלל: "בגבול אחריות בסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח"			
18. לא מקובל	ז. שורה 9-10 – יש למחוק את המלל: "הוצאות דיבה...אבדן שימוש".			
19. לא מקובל	ח. שורה 10 – לאחר המלל: "בעקבות מקרה ביטוח" יש להוסיף את המלל: "מכוסה".			
20. א. מקובל	ט. שורה 11 – יש למחוק את המלל: "וכן כולל...פליליים".			
ב. מקובל	13. <u>סעיף 15.3</u> – ביטוח חבות מוצר			
ג. לא מקובל	א. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "ו/או הותאמו".			
21. א. מקובל	ב. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "תחילת מתן השירותים" ולכתוב: "מסירת העבודות".			
ב. מקובל	ג. שורה 5 – יש למחוק את המלל: "ו/או המפקח/מנהל הפרויקט".			
22. א. ראו הערה לסעיף 13. א. לעיל	ד. שורה 6 – יש למחוק את המלל: "על מי מהם בכך הקשור במוצרים ו/או" ולכתוב: "עליו בגין".			
ב. מקובל	14. <u>סעיף 15.4</u> – יש למחוק את המלל: "או מטעם המבוטח".			
ג. מקובל	15. <u>סעיף 15.5</u> – ביטוחי רכב – יש להעביר לגורמים הרלוונטיים המטפלים בחברתכם. מכל מקום, לאחר המלל: "ביטוחי כלי רב" יש להוסיף: "יערכו על ידי מבוטח ו/או מי מטעמו".			
ה. לא מקובל	16. <u>סעיף 15.5.1</u> א. שורה 1-2 – יש למחוק את המלל: "שלא יפחת...750,000 ₪" ולכתוב: "בסך 350,000 ₪".			
ו. מקובל	ב. שורה 3-9 – יש למחוק את כל הפסקה – החל מהמלל: "ביטוח זה...הוצאה כאמור".			
23. א. לא מקובל	17. <u>סעיף 15.5.3</u> א. שורה 4 – יש למחוק את גבול האחריות 750,000 ₪ ולכתוב: "350,000 ₪".			
ב. מקובל	ב. שורה 4 – ועד סוף הסעיף, יש למחוק את כל המלל: "הביטוח יורחב...בסעיף 8 לעיל".			
ג. מקובל	18. <u>סעיף 15.5.4</u> – יש למחוק את כל הסעיף.			
ד. לא מקובל	19. בהגדרת כלי רכב – יש למחוק את המלל: "מנופים", עגורנים...ניידים אחרים".			
24. מקובל	20. <u>סעיף 15.6</u> – ביטוח צד שלישי א. שורה 4 – י שלמחוק את המלל: "סייג אחריות מקצועית...נזקי גוף".			
25. שוב הערה לא ברורה	ב. שורה 5 – בסוף הסעיף, לאחר המלל: "לצד שלישי" יש להוסיף את המלל: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".			

				ג. שורה 10 – יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעם המבוטח" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו". 21. <u>סעיף 15.7</u> – ביטוח חבות מעבידים א. יש למחוק את המלל: "תוך כדי ו/או" ולכתוב: "תוך כדי ו". ב. לאחר המילה: "נוער" יש להוסיף את המלל: "כחוק" 22. <u>סעיף 15.8</u> – ביטוח אחריות מקצועית א. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו". ב. שורה 4-5 – יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעם...כנגד המבוטח" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו". ג. שורה 7 – יש למחוק את המלל: "או מעילה באמון". לאחר הרחבת אי יושר: "יש לציין: "בגבול אחריות בסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח". ד. שורה 7 – לאחר המלל: "אבדן מסמכים" יש להוסיף את המלל: "בגבול אחריות בסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח". ה. שורה 7-8 – יש למחוק את המלל: "הוצאת דיבה...וחרیגה מסמכות". ו. שורה 8 – לאחר המלל: "עקב מקרה ביטוח" יש להוסיף את המלל: "מכוסה". 23. <u>סעיף 15.9</u> א. שורה 3- יש למחוק את המלל: "הותאמו". ב. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "תחילת מתן השירותים" ולכתוב: "מסירת העבודות". ג. שורה 5-6 – יש למחוק את המלל: "בכל הקשור...או" ולכתוב: "בגין". ד. שורה 6 – יש למחוק את המלל: "השירותים" ולכתוב: "העבודות". 24. <u>סעיף 15.10</u> – יש למחוק את המילה: "מקובלים" ולכתוב: "מבוטחים". 25. <u>סעיף 15.11</u> – ביטוחי רכב – יש להעביר לבחינת הגורמים הרלוונטיים המטפלים בביטוחי רכב בחברתכם. מכל מקום, להלן הערותינו: א. בכוותרת - לאחר המלל: "ביטוחי כלי רכב – יש להוסיף את המלל: "יבוצעו בין באמצעות המבוטח ובין באמצעות מי מטעמו". ב. שורה 2 – י שלמחוק את המלל: "(לרבות נזק תוצאתי)". ג. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "אשר לא יפחת מ – 1,000,000 ₪ לכתוב: "בסך 350,000 ₪". ד. שורה 3-4 – יש למחוק את המלל: "וכן בכל ביטוח... לפי כל דין".
39.	79	16	1.סעיף 16 - לאחר המלל: "לפיהם"	1. מקובל

2.א. לא מקובל ב. לא מקובל 3.א. מקובל ב. לא מקובל 4. א. לא מקובל ב. לא מקובל ג. לא מקובל ד. לא מקובל 5. לא מקובל 6. מקובל 7. א. מקובל ב. לא מקובל 8. לא מקובל	יש להוסיף את המלל: "למעט הביטוחים המפורטים בסעיפים 15.11 ו- 15.11 על כל תתי סעיפיהם". <u>16.1 סעיף</u> א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "ולעניין הקמה...הפרויקט". ב. שורה 2-3 – יש למחוק את המלל: "ולעניין...מנהל הפרויקט". <u>16.2 סעיף</u> א. לאחר המלל: "אי תשלום פרמיה" יש להוסיף את המלל: "ו/או מרמה". ב. יש למחוק: "60" ולכתוב: "30". <u>16.3 סעיף</u> א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "ו/או אי עמידה...הביטוחים". ב. שורה 1-2 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטען המבוטח". ג. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ולעניין ביטוחי ההקמה...הפרויקט". ד. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "פיצוי או" <u>16.4 סעיף</u> – י שלמחוק את הסעיף. <u>16.5 סעיף</u> – יש למחוק את המלל: "מהדורה 2013" ולכתוב: "הראל ביט". <u>16.6 סעיף</u> א. שורה 1- לאחר המלל: "חובה" יש להוסיף את המלל: "והביטוחים המפורטים בסעיפים 15.5 ו- 15.11 על כל תתי סעיפיהם". ב. שורה 1-3 - יש למחוק את המלל: "וכלפי הבאים מטעם...התחלוף לטובתו" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו" <u>16.7 סעיף</u> – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "בכפוף לאישור מבטחת המבוטח".			
מקובל	בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "על אף האמור אי המצאת אישורי הביטוח במועדים המצויינים לעיל לא יחשבו הפרה יסודית אלא לאחר שניתנה למבוטח התראה בת 14 יום להמצאת האישור והאישור לא הומצאה במועד".	17	79	40.
לא מקובל.	ביטוח מבקש האישור לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן, לרבות עבודות תחזוקה יערוך מבקש האישור ו/או מי מטעמו ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי ביצוע עבודות ובסביבתם (לרבות מבנים, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם (להלן יקראו יחדיו: "רכוש") כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש- מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי לשאת תפחת מ- 24 חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור	נבקש להוסיף את הסעיף הבא:		41.

	על זכות תחלוף לטובת המבוטח ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. יצוין כי נוסח הפוליסות לעיל לא יפחת מנוסח ביט. מבקש האישור רשאי שלא לערוך הביטוחים הנ"ל ובלבד ויחול הפטור להלן. מבקש האישור פוטר את המבוטח ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגיננו מבקש האישור זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון מובהר ומוסכם כי בסיום ביצוע עבודות הקבלניות נשוא הסכם זה ומסירתן למבקש האישור, יבטח מבקש האישור את עבודות אלה במסגרת הפוליסות כאמור וכל הוראות סעיף זה יחולו גם בגינן".			
42.	פרק א' – רכוש א. הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – יש לשלב בין שתי ההרחבות להרחבה אחת. ב. הרחבת רכוש סמוך ורכו שעליו עובדים – יש למחוק את המלל: "מינימום 1,000,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 900,000 ₪". ג. הוצאות תכנון ופיקוח – יש למחוק את המלל: "מינימום 200,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". ד. שכ"ט אדריכלים – יש למחוק את המלל: "מינימום 200,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". ה43. רכוש בהעברה – יש למחוק את המלל: "44 מינימום 250,000 ₪" ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". ו. ציוד קל – יש למחוק "50,000 ₪" ולכתוב: "30,000 ₪". ז. פינוי הריסות – יש למחוק את המלל: "מינימום 500,000 ₪ ולכתוב: "מקסימום 600,000 ₪". ח. יש למחוק את הקודים הבאים – 324,317,308.	אישור ביטוח הקמה	80	
43.	צד ג' א. נזק גוף הנובע מצמ"ה – יש לציין בגבול אחריות בסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. ב. יש למחוק את הקודים הבאים – 307 (לא רלוונטי לפוליסת העבודות), 322,317,308.	אישור ביטוח הקמה	80	
44.	חבות מעבידים – יש למחוק קוד 307	אישור	80	מקובל מחיקת קודים 307 ו- 315

		ביטוח הקמה	(לא רלוונטי לביטוח זה), 315, 308 (לא רלוונטי לביטוח זה), 317, .	בלבד
45.	80	אישור ביטוח הקמה	ביטול או שינוי הפוליסה – יש לציין: "30" במקום: "60".	לא מקובל
46.	84	אישור ביטוח תחזוקה	צד שלישי – יש למחוק את הקודים – 329, 321, 320, 308.	לא מקובל
47.	84	אישור ביטוח תחזוקה	חבות מעבידים – יש למחוק את הקודים – 315, 304, 308 (לא רלוונטי לביטוח זה), 320.	מקובל מחיקת קוד 315
48.	84	אישור ביטוח תחזוקה	ביטוח חבות מוצר – יש למחוק את הקודים – 320, 321, 308.	לא מקובל
49.	84	אישור ביטוח תחזוקה	ביטוח אחריות מקצועית – יש למחוק את הקודים – 302, 303, 321, 320, 326. לעניין קוד 301 ו- 325 – יש לציין בתת גבול אחריות בסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח".	מקובל למחוק קוד 302 כל היתר לא מקובל. הקטנה לחצי מליון מקובלת
50.	48 49	טבלאות סקר	נבקש הבהרתכם לסתירה בין הנתונים המפורטים הטבלאות בעמודים הנקובים.	יש להתייחס לטבלה בעמ' 49 עם עמודת המיקום
51.	4	1.12	ביצוע העבודה היא על גגות הסעיף לא רלוונטי לעבודה. בצמידה ונצטרך לחפור מבקשים שהרשות תספק את האישורים מכיוון שהיא בעלת הקרקע.	הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.
52.	4	1.14	הזזת מזגנים, גיזום והגבהת מערכת- מבקשים להגביל- כמות מתקנים ומזגנים להזזה עד 5 יחידות. גיזום בתשלום נוסף של עלות +10 % דמי ניהול.	ע"פ סעיף 16.2 בהסכם.
53.	10	9.1.1	עקב דרישות רבות מבקשים להגדיל את מחירי המינימום של ההצעות עקב ריבוי עבודות על הקבלן כגון מנהל עבודה, גיזום והזזת מזגנים וכו' 1. ממיר סטרינג 3,700 2. ממיר סטרינג עם פאנל 3,800 SMSL 3. ממיר סטרינג עם אופטימזציה 3,900 4. ממיר סטרינג עם פנאל SMSL עם אופטימזציה 4,000	הבקשה נדחית.
54.	10	9.1.2	מבקשים לעלות מחיר התחזוקה ל-90 ש"ל לק"ו לפיק	הבקשה נדחית.
55.	24	3.8	אישורי כיבוי אש יהיו למערכת בלבד לא לכל המתקן, בנוסף האגרה כיבוי אש וחיבור למערכת הגילוי של בית הספר תהייה באחריות המועצה מכיוון שקיים הסכם התקשרות עם חברה שמאחזקת את מערכת הגילוי במבנה.	אישור כיבוי אש למערכת הסולארית, לא לכל המבנה. למען הסר ספק, הנ"ל באחריות ועל חשבון הקבלן. חיבור למערכת/רכות קיימת כלול במחיר בהנחה שלא נדרש לשנות רכות. ככל שתדרש שינוי רכות –

הנ"ל באחריות ועל חשבון המועצה.				
הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.	נבקש להבהיר כי הדרישה להעסקת מנהל עבודה מוסמך על פי דין, תהא בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988. תשומת ליבכם כי עבודות הקמת מערכות סולאריות אינה נכנסת בגדר עבודה הדורשת מנהל עבודה ע"פ התקנות האומרות ולכן נבקש לבטל את הדרישה	5.11	25	.56
הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.	ביצוע סקר גילוי תשתיות מקדים וקבלת אישורים מכלל הגורמים- לא מקובל. על המזמינה לספק את כל האישורים הנדרשים לביצוע חפירות באתרים שבבעלותה/שליטתה מכל הגורמים הרלוונטיים.	5.12	26	.57
עבודות איטום גגות – יהיו בתוספת תשלום ע"פ סעיף 16.2. מובהר כי ככל שהקבלן יפגע באיטום קיים, עלות תיקון הנ"ל הינה על חשבון הקבלן	אין לקבלן לקחת אחריות על עבודה שהוא לא ביצע אחריות יכולה להיות רק מנוק שיגרם בזמן ביצוע העבודה. במידה ונצטרך לבצע איטום לגג העבודה תבוצע לפי מחירון דקל.	7.9	29	.58
הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן בהתאם.	מבקשים לעדכן כי התפוקה המינימלית המערכת תהיה 1650 בהתאם לדוח PVSYST שיאושר ע"י הלקוח.	8.1.7	30	.59
ראו מענה לשאלה 9 לעיל. ניתן לתאם ביקור/ סיור.	הצהרה שבוצע ביקור ובדיקה באתרים- האם תהיה אפשרות לתאם סיור ובדיקה של האתרים לפני הגשת המכרז?	12.1	31	.60
מאושר.	מבקשים להוסיף כי לקבלן תהיה אפשרות להציג את טיעונו למפקח.	13.2.8	32	.61
ראו תשובה לשאלה 55 לעיל.	חיבור לוחות איסוף למערכת גילוי אש של המבנה תהיה באחריות המועצה מכיוון שהיא מחזיקה בחוזה אחזקה עם קבלן גילוי אש למבנים.	1	50	.62
מקובל לגבי מוני ייצור חח"י, לגבי מונים פנימיים – בהתאם להנחיות היועץ	חלוקה למונים תהיה לפי דרישת חברת חשמל ואישור היועץ.	14	50	.63
לתקופת האחריות (5 שנים)	"ממירים"- לא ניתן להבטיח "פורטל חינמי לכל החיים"	14	51	.64

65.	51	8	הכבלים יוכנסו לכל אורכם לצינור שרשורי בנוסף לתעלות- פוגע ביעילות המערכת- התקנה בתעלות רשת נועד לטובת אוורור הכבלים, ברגע שמותקנים בשרשורי מאבד את האפקט.	מקובל בהתאם לכל דין
66.	51	9	לא יהיה שימוש בנתיכים, אלא במפסקים/מאמ"תים בלבד- מבקשים לאפשר שימוש בנתיכים, מקובל ותקני בתעשייה, מונע תקלות שווא, בטיחותי.	מקובל בממירי סטרינג בלבד
67.	52		מבקשים לעדכן כי ניתן להגיש ציוד שווה ערך.	באישור היועץ מראש ובכתב
68.	52	4	תוכנת הניטור למונה בעלות חודשית נוספת	הבקשה נדחית.
69.			האם נדרשת התקנת וונטה (מאוורר יניקת אוויר חם) בכל לוח ריכוז ממירים AC	כן. כלול במחיר.

2. הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.
3. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
4. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
5. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,
מועצה אזורית זבולון

אישור

אני הח"מ _____ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך הבהרה מכרז פומבי מס' 15/2020 הבנתי את האמור בו ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף: _____

חתימה: _____