

עדכונים – שינויים		תאריך	מספר
צמצום גופי תאורה		15.07.21	3
			1
	\boxtimes		
לביצוע	למכרז	לאישור	
			פרויקם

מרכז הפעלה ביטחוני בית דורות זבולון ^{תכנית:} תאורה

קובץ מס' גליון מס' קנ"מ: 1:50 תאריך: 15.07.21 תאריך: 15.07.21 משרד מתכנן: ברגידה ברגידה-תכנון חשמל ועיצוב תאורה גלית ברגידה-מהנדסת חשמל, מעצבת תאורה רח' ששת הימים 61 בנימינה 30500 טל:04-6380371

E-mail: galit@bargida.co.il

לחצן הפעלה בחרום לגילוי אש H=160 צופר עם נצנץ לגילוי אש 😥 🗀 מפסק כיבוי פיקוד ניתוק מלוח ראשי 🄏

לפי תקן 1220 חלק 3

<u>מקרא למערכת גילוי עשן רמקולים ומצלמות במ</u>עגל סגור

לוח פיקוד לחשמל. מפסק חשמל חירום

לוח פיקוד כבאים <u>לוח פיקוד כבאים</u> ימוקם בכניסה לבניין או במקום נגיש

ישירות אל החוץ כמפורט בנספח מקרופון מערכת כריזת חירום

לוח פיקוד ובקרה ראשי למערכת גילוי אש תקשורת דו סטרית לאזורי מחסה 🌑 חייגן אוטומטי בעל קו טלפון עצמאי ביצוע עבודות גילוי אש כריזה וחרום בכפוף לתוכניות יועץ בטיחות יש לבדוק מול תוכנית מאושרת כיבוי אש !!!

אזור מוגן ע"י מערכת מתדי מים אוטומטית מתוכננת עפ"י ת"י 1596. סיווג הסיכון וסוג המערכת מפורט על גבי הנספח מערכת מתזים תותקן בכל חלקי הבניין והחניון שחרור עשן באמצעות מפוחים בשיעור של 6 החלפות אויר בשעה לפחות. ** המפוחים יהיו עמידי אש לטמפ' של 250 C למשך שעתיים לפחות. מערכת מפוחים תותקן בכל המבנה אזור עם גופי תאורת חרום לאורך נתיב מילוט, פרוזדורים משך זמן הארה 60 דקות לפחות בעוצמת הארה ממוצעת של 10 לוקס אשר לא תפחת מ-1 לוקס בכל נקודה.

א קצה תחתון H=100 מפסק רגיל אלא אם צויין אחרת הצה תחתון H=100 מפסק מחלף אלא אם צויין אחרת הצה תחתון H=100 מפסק תריס חשמלי אלא אם צויין אחרת H=120 מפסק טרמוסטט מזגן 🕰 אלא אם צויין אחרת H=140 אלא אם צויין אחרת H=140 אלא אם צויין אחרת מפסק דו קוטבי מואר 🖔 מפסק דו קוטבי מואר משולב שעון שבת

ג.ת תאורה שקוע פלטת לד– BACK-LIGHT -4000 אוון אור 4000 דרייבר וכל הנדרש ללא ריצוד דגם "UNILED 1040" שיווק "לירד" גוף תאורה עגול שקוע לד 12w סולל דרייבר גוון אור 3000 DECDLED 002 165 LIRAD 29 גוף לתאורת חרום לדים עם שילוט הכוונה מהקיר או מונמך מהתקרה ע"ג צנוריות "3/8. לוח פרספקס שקוף של י.שאול עם תו תקן לממיר מאושר לפי יועץ בטיחות תאורה צמוד תקרה עגול 18 ס"מ דגם שטוחי על הטיח 16W לד גוון אור 3000X שיווק איידיאלייט – 4030966–777 גוף תאורה לד כפול עם כיסוי פוליקרבונט עם 2 נורות 40w לד בגוון 4000 "דגם "סילייט" 65–19 שיווק "געש תאורת חרום חד תכליתית 🗪

לד מילוט פלזמה 27–XW M לירד

<u>מקרא לתאורה</u>

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים 4000K 40W 3200LM דגם עוזיאל שיווק אידאלייט פרויקטים בע"מ. לחצן חדר מדרגות מואר אלא אם צויין אחרת) H=140 **©∕ ⊡** גוף תאורה צמוד תקרה עגול מוגן מים 3000K 30W 2700LM QICH שיווק אידאלייט פרויקטים בע"מ.