

פריסת מטבחון
1:25 קנ"מ



תכנית מטבחון
1:25 קנ"מ



פריסת כיור חדר רופא
1:25 קנ"מ



תכנית כיור חדר רופא
1:25 קנ"מ

מקרא

הערות:
1. אפיון דגם יצרן וגוון לכל פריט- ראה דפי רשימות פריטים
2. כל האביזרים יתאימו ויותקנו בהתאם להוראות ת"י 1918 חלקים 3.1 3.2
3. לפני הזמנת הפריטים יש לאשרר אותם אצל האדריכל ויעץ הגישות והמזמין

כלים סניטריים וברזים

1. אסלת מונובלוק
דגם ברקת נכים של חרסה או שוו"ע
גובה פני מושב האסלה- 45-50 ס"מ מפני ריצוף
יש להבטיח יציבות ובטיחות של התקנת האסלה
יש להבטיח מרווח מרווח חופשי 80 ס"מ לצד האסלה
בהתקנת אסלה תלויה פני רום מושב אסלה 45-50 מריצוף
מכל הדחה סמוי או גלוי- מגענון אלקטרוני או ידני
מרכז לחצן ההדחה - מעל מרכז אסלה בגובה 100 ס"מ
2. כיור תלוי-ברוחב 40-52 ס"מ ובעומק 30-40 ס"מ
גובה פני הכיור 80-85 ס"מ מפני ריצוף
חלל רחפשי תחת הכיור מהרצפה ועד גובה 68 ס"מ
מרכז הכיור- 118-122 ס"מ מהקיר עליו מותקנת האסלה
3. ברז ערבוב (פרח) עם פיה ביונעת
מיקום הברז- במרכז הכיור או בצד שקרוב לאסלה
רצוי ברז עם ידית מנוף או מופעל אלקטרונית
4. זרוע וראש מקלח קבוע (ראש גשם)
5. ברז ערבוב- אינטרפוץ 4 דרך-
6. נק מים ציבור גמיש ומקלח יד ומחזיק)

ריצוף וחיפוי

הערה: כל הריצפופים והחיפויים לבחירת האדריכל
ריצוף גמ. 1118 ע"פ ת"י 2279

חיפוי קירות כללי באריחים
עד גובה 180 ס"מ לכל הפחות

מאחזים

צורת המאחז עגולה או צורה שתיהיה נוחה לאחיזה ביד
קוטר מאחז עגול 30-40 מ"מ
כל הפינות מעוגלות בקוטר 3 מ"מ לפחות
המאחזים- מחומר עמיד ובלתי מחליז וכלא פינות חדות

7. מוט משיכה אופקי באורך 50 ס"מ להתקנה על הדלת
גובה התקנה 90-100 - בגובה הידית
8. מאחז יד מתרומם באורך 70-90 ס"מ
ע"פ ת"י 1918\3.1 גובה התקנה 75-85 ס"מ
נדרשת תעודת בדיקה ממעבדה מאושרת
9. מאחז יד קבוע L 60X80
ע"פ ת"י 1918\3.1 גובה התקנה 75-85 ס"מ
10. מאחז יד קבוע אופקי 80 ס"מ
גובה התקנה יהיה זהה לגובה המאחז המתקפל

אביזרים שונים

11. מראה 45/90H התקנה מעל מרכז הכיור
o.k.+1.80 u.k.+0.90
12. מתקן לסבון נוזלי
13. מדף במידות 15\30 ס"מ עם פינות מעוגלות
14. מתקן למגבות נייר גובה פתח מוצא הנייר 110-120 ס"מ
15. מתקן נייר טואלט
16. מתקן נייר טואלט
17. מחטה
גובה 140- 130 ס"מ
18. שלטי תא השירותים
גובה מרכז שלט 150 ס"מ. מרחק מהמשקוף 10 ס"מ
19. ספסל בכניסה נייד מחומר עמיד כמים במידות 120X70
של אמבין או שוו"ע
20. מושב רחצה מתקפל למקלחת במידות 40X40 ס"מ
21. מדף להנחת מוצרי רחצה 30X20 ס"מ



פריסת שירותי צוות
תא נגיש משולב - קנ"מ 1:25



תכנית שירותי צוות
תא נגיש משולב - קנ"מ 1:25



פריסת שירותי צוות
תא שירותים - קנ"מ 1:25



תכנית שירותי צוות
תא שירותים - קנ"מ 1:25

מס.	תאריך	שנויים	חתימה
1			
2			
3			
4			
5			
6			

שלב	תאריך	חתימה
לעיון		
לאישור		
למכרז		
לביצוע	12.03.23	

תאריך עדכון	
12.03.23	1 מהדורה

מס' תוכנית: **א-12**
קנ"מ 1 : 25

שם התוכנית: **פריסת שירותי צוות מטבחון וכיור חדר רופא**

המזמין : חפ"ז
מקום : אושה
פרוייקט : מרכז מצוינות בספורט

- המבצע אחראי לבדיקת התכנית והתאמתן במקום ועל המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן לפני הביצוע על כל טעות או אי - התאמה
- אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט
- אין לעשות כל שנוים בתכנית זו אא ברשעות האמורים בה ללא אישור בכתב. מהמתכנן

תכנון: הרן ילין

שרטוט: משה כהן	תאריך מקור: 12.03.23
ביקורת: הרן ילין	מס' עבודה :

קובץ : 160_WP_Prisot

הרן ילין
אדריכלות ובינוי ערים
קיבוץ יאיר מיקוד 30085 טל.מקום 072-2787243
טל נייד: 054-6618888 office@yelin-arch.co.il