הערות

- ההערות המופיעות כאן תפפות לשאר התכניות במידה שווה
- תכנית זו יש לקרוא יחד עם יתר תכניות הקונסטרוקציה ותכניות אדריכלות מתאימות.
- הפלדה- דתיכה. 9-500 (&) כפי התקנים הרלונטים.
- מידות מוסות הזיון הן מידות חוץ.
- מיקום צמיג כפי תוכנית אדריכלות
- באחריות המקבל נטיכת דגימות בטון תכניות
- החשולים בעמודים עוברים גם בתוך הקורות.
- ישרוולים. בכלי חשמל וכל האביזרים הנדרשים ע"י אנשי האינסטלציה הסניטרית. חשמל וכו'. יקבעו במקומם רק באשור המתכנן לפני הציקה.
- סוג הבטון ב-30 עם שלגיה של "5 לפחות.
- פרוח גני יצוגו בנמוס בוחוב 22 סמ. מכל מניעת גשרי טר עיפ פרט בגליון ק-00.
- בבניית קירות יש לבצע חגורה היקפית בתחתית החכוגות ומעל דלתות
- בכל מקום של קורה היקפית הבאה במגע עם הקרקע. יש לבצע מריחה צמנטית מסוג "טרוסיל" או ש"ג. ולבצע נדבר חוצץ רטיבות עם נייר טול.
- הרצפות תופרדנה מפני הקרקע באמצעות אריגי פוליבין מסוג נכנ "940" בגובה 25 סמ והוהרות תופרדנה מפני הקרקע באמצעות אריגי פוליבין מסוג תעלה בגובה 25 סמ כשמעריגים פרופה ריטת פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ. גם אם לא מסומן בתכנית.
- טורות עליונות יש לצקת מונוליתית יחד עם הקורה.
- שרוניים רק באישור המתכנן
- הערות נוספות ראה בתכניות אחרות.
- הציקה באישור המתכנן בלבד.
- ציפוי הבטון באמצעות ויברטור.
- פרטים נוספים ראה בתכנית ק-00

- **חפייה בין ברזלים ורשתות.**

חפייה בברזל תחתון רק מעל לסמך.
חפייה בברזל עליון רק באמצע המדה.
85cm - &12 70cm - &10 60cm - &8
115cm - &14 100cm - &16

- **זיון מחלק**

בכל מקום שמופיע זיון ראשי. ללא זיון ניצב כו. יש לתת זיון מחלקבניצב &8@15 גם אם לאסומן בתכנית.

ק 2.1 20/70



1 1:25



ק 2.2 20/70



2 1:25



ק 2.3 20/60



3 1:25



ק 2.4 20/70



4 1:25



ק 2.5 20/70



5 1:25



ק 2.6 20/90



6 1:25



ק 2.7 20/60



7 1:25



ק 2.8 20/90



8 1:25



1

לביצוע

דרגת חשיפה 3
לפי ת"י 118

תוצאה	תאריך

לביצוע	24/07/2024
מהות השינוי	תאריך

הבנין אוגאר לביצוע המידות בתכנית ובאתר. בכל מקרה שלא אי התאמה עליו לפנות למתכנן.
על הבנין לאפשר הבנות הדרושות לצנרת מים חשמל וכו' לפני הציקה.
אין לצקת בטון ללא אשור המתכנן.

מספר עבודה
96.790

שם העבודה	צוהר לטוהר אשכול גנים
שם הגליון	קורות קשר 2.1-2.8
מסגרת התכנית	לביצוע
מס שלבי	ק-2א
קנ"מ	1 : 25.50
שרטט	שיקי
תאריך	24/07/2024
אישר	כהן צ.

כהן צבי
מהנדס בנין
תכנון פיקוח וניהול פרוייקטים
מ.ל. 268 ת"ד מיקוד: 7830
email: cohenzvi@gmail.com
04-8715125 : בית 054-5718649 ,04-8557463 : נייד